

注册建筑师考试辅导:综合医院建筑设计规范 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/168/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_168404.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_168404.htm) 第2.1.2条 基地选择应符合下列要求：一、交通方便，宜面临两条城市道路；三、环境安静，远离污染源；五、远离易燃、易爆物品六、不应邻近少年儿童活动密集场所 第2.2.1条 总平面设计应符合下列要求：一、功能分区合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉感染三、应保证住院部、手术部、功能检查室、内窥镜室、献血室、教学科研用房等处的环境安静；四、病房楼应获得最佳朝向； 第2.2.2条 医院出入口不应少于二处，人员出入口不应兼作尸体和废弃物出口。 第2.2.3条 在门诊部、急诊部入口附近应设车辆停放场地。 第2.2.4条 太平间、病理解剖室、焚毁炉应设于医院隐蔽处，并应与主体建筑有适当隔离。尸体运送路线应避免出入院路线交叉。 第2.2.7条 职工住宅不得建在医院基地内；如用地毗连时，必须分隔，另设出入口。 第2.2.6条 病房的前后间距应满足日照要求，且不宜小于12m 一、门诊、急诊，住院应分别设置出入口。二、在门诊、急诊和住院主要入口处，必须有机动车停靠的平台及雨棚。如设坡道时，坡度不得大于1/10。三、电梯井道不得与主要用房贴邻 二、主楼梯宽度不得小于1.65m,踏步宽度不得小于0.28m,高度不应大于0.16m. 三、主楼梯和疏散楼梯的平台深度，不宜小于2m. 第3.1.7条 通行推床的室内走道，净宽不应小于2.10m；有高差者必须用坡道相接，其坡度不宜大于1/10。 一、病人使用的厕所隔间的平面尺寸，不应小于1.10m × 1.40m，门朝外开，门应能里外开启。大便器旁

应装置“助立拉手”。 3.1.14 厕所三、厕所应设前室，并应设非手动开关的洗手盆。 四、如采用室外厕所，宜用连廊与门诊、病房楼相接。 二、利用走道单侧候诊者，走道净宽不应小于2.10m，两侧候诊者，净宽不应小于2.70m。 第3.2.4条 妇、产科和计划生育 一、应自成一区，设单独出入口。 二、妇科和产科的检查室和厕所，应分别设置 第3.2.5条 儿科 一、应自成一区，宜设在首层出入方便之处，并应设单独出入口。 二、入口应设预检处、并宜设挂号处和配药处。 四、应设置仅供一患儿使用的隔离诊查室，并宜有单独对外出口。 五、应分设一般厕所和隔离厕所。 第3.2.6条 肠道科应自成一区，应设单独出入口、观察室、小化验室和厕所。宜设专用挂号、收费、取药处和医护人员更衣换鞋处。 第3.2.7条 外科换药室宜分无菌室和一般换药室。 第3.2.8条 门诊手术用房由手术室、准备室和更衣室组成； 第3.3.1条 急诊应部应设在门诊部之近旁，并应有直通医院内部的联系通路。 第3.3.4条 抢救室宜直通门厅， 第3.4.4条 住院用病房 一、病床的排列应平行于采光窗墙面。 二、平行二床的净距不应小于0.80m，靠墙病床床沿同墙面的净距不应小于0.60m。 三、单排病床通道净宽不应小于1.10m双排病床(床端)通道净宽不应小于1.40m。 四、病房门应直接开向走道，不应通过其它用房进入病房。 第3.4.7条 护理单元的盥洗室和浴厕 一、设置集中使16床设1个大便器和1个小便器；女厕每12床设1个大便器。 二、医护人员厕所应单独设置。 第3.4.8条 污洗室应近污物出口处

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)