

防火防爆多选题及答案注释 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E9_98_B2_E7_81_AB_E9_98_B2_E7_c62_222874.htm

1. 燃烧三角形包括下列的 ()。A. 可燃物 B. 浓度 C. 热量 D. 氧化剂 E. 着火源
2. 燃烧类型包括 ()。A. 自燃 B. 着火 C. 闪燃 D. 阴燃 E. 轰燃
3. 下列有哪些是不属于明火作用下的燃烧 ()。A. 着火 B. 自热自燃 C. 受热自燃 D. 阴燃 E. 回燃
4. 下列哪些火灾属于A类火灾 ()。A. 木材 B. 棉麻 C. 汽油 D. 纸张 E. 天然气
5. 下列 () 是由化学能转化为着火源。A. 自燃 B. 绝热压缩 C. 喷灯 D. 化学反应热 E. 日光照射
6. 古斯塔夫提出的火灾危险度分析方法包括 ()。A. 建筑物危险度分析 B. 环境危险度分析 C. 财产危险度分析 D. 建筑物内危险度分析 E. 人员伤亡危险度分析
7. 可燃物质发生自热自燃是由于 () 聚热升温引起的。A. 氧化反应 B. 光照射 C. 物理作用 D. 生物作用 E. 炉子加热
8. 烟气的流动(驱动力)是 () 造成的。A. 建筑的烟囱效应 B. 燃烧气体的浮力 C. 烟气的化学成分 D. 通风系统的风机 E. 电梯的活塞作用
9. 为加速可燃气体的扩散，厂房建筑物的长轴与主导风向应 ()。A. 平行 B. 不小于45° C. 垂直 D. 不小于60° E. 小于30°
10. 泡沫灭火剂不宜扑救 () 的火灾。A. 石油产品 B. 木材、纤维 C. 橡胶 D. 带电设备 E. 电石(乙炔)
11. 以下 () 是能发生闪燃的物质，准确的说法是。A. 可燃液体 B. 可燃固体 C. 可燃气体 D. 能挥发可燃蒸气的可熔化固体 E. 所有可燃物
12. 可燃液体的爆炸极限可以用 () 表示。A. 可燃蒸气的浓度极限 B. 可燃蒸气的温度极限 C. 可燃

液体的温度极限 D . 可燃液体的密度极限 E . 可燃液体的浓度极限

17 . 下列 () 是卤代烷灭火剂的缺点。 A . 毒性较高 B . 绝缘性能差 C . 会破坏臭氧层 D . 能与轻金属起化学反应 , 且会引起爆炸 E . 灭火后留有痕迹

18 . 干粉灭火剂适宜于扑救 () 的火灾。 A . 易燃液体 B . 遇水燃烧物质 C . 精密仪器 D . 油类 E . 旋转电机

19 . 焦炭的燃烧可称为 () 。 A . 表面燃烧 B . 扩散燃烧 C . 无焰燃烧 D . 传导燃烧 E . 炽热燃烧

20 . 下列 () 因素会增加可燃粉尘的燃爆危险性。 A . 提高温度 B . 提高空气中的含氧量 C . 提高湿度 D . 增加灰分 E . 提高可燃气体含量

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com