

危险化学品单选题及答案注释 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/226/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8D\\_B1\\_E9\\_99\\_A9\\_E5\\_8C\\_96\\_E5\\_c62\\_226416.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E5_8D_B1_E9_99_A9_E5_8C_96_E5_c62_226416.htm)

1.危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经（ ），方可上岗作业。A．教育 B．考核合格 C．评议 D．批准

2．《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源，是指生产、运输、使用、储存危险化学品或处置废弃危险化学品，且危险化学品数量等于或超过（ ）的单元。A．安全量 B．储存量 C．临界量 D．危险量

3．危险化学品的（ ）的单位，应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装(包括外包装件)上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。A．生产 B．经营 C．储存 D．运输

4．每种化学品最多可以选用（ ）标志。A．一个 B．二个 C．三个 D．四个

5．化学品安全技术说明书一共有（ ）部分内容。A．10 B．12 C．16 D．20

6．化学品安全技术说明书规定有16大项内容，每大项中又有若干小项，每个小项后面分别标明[A]或[B]或[C]，其中标明[B]的含义是（ ）。A．必填项 B．可填可不填 C．若无数据，此项可略 D．若无数据，应写明无数据原因

7．下列关于爆炸品爆炸说法错误的是（ ）。A．爆炸品爆炸不需要氧气 B．爆炸品爆炸不需外界作用 C．爆炸品分子中含有的“爆炸性基团”越多，越容易发生爆炸 D．爆炸品敏感度越高，越容易爆炸

8．氯气瓶的规定涂色为（ ）。A．深绿 B

· 浅绿 C . 铝白 D . 淡黄9 . 气瓶充装液化石油气时，应（ ）充装。A . 满瓶 B . 按70%容积 C . 按充装系数 D . 按80%的容积10 . 易燃液体应避热存放，灌装时应留有（ ）的气空间。A . 5%以下 B . 5%以上 C . 3%以下 D . 3%以上11 . 易燃液体灌装时应控制流速，其流速不得超过3m / s，其原因是（ ）。A . 防溢出 B . 防温度升高 C . 防静电 D . 防空气进入12 . 三氧化二砷俗称砒霜，化学品编号是61007，它属于（ ）。A . 一级无机毒害品 B . 一级有机毒害品 C . 氧化剂 D . 易燃固体20 . 石油化工企业中，有飞火的明火设备，应布置在有散发可燃气体的设备、建筑物的（ ）方向。A . 主导风向的下风头 B . 主导风向的上风头 C . 主导风向的上风头和侧风向 D . 主导风向的侧风向21 . 对高压设备停车卸压说法正确的是（ ）。A . 卸压要缓慢，压力卸至微弱正压 B . 卸压要快，压力卸至同大气压力 C . 卸压要缓慢，压力卸至微弱负压 D . 卸压要快，边卸压边拆设备22 . 在设备内进行检修作业，要求有足够的照明，设备内照明电压应不大于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于（ ）V，灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求。A . 12 B . 15 C . 20 D . 30 23 . 以下有关设备内作业的说法错误的是（ ）。A . 进入设备前，必须将待检修设备与其他设备进行安全隔离，并置换、清洗干净 B . 在进入设备前30min必须取样分析，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内，分析合格后才允许进入设备内作业。如在设备内作业时间长，也不再需要分析了 C . 设备内作业前要切断设备的电动和照明电源，并挂上“有人检修、禁止合闸”的牌子 D . 设备内作业，必须设专人进行监护，并与设备内人员保持有效的

联系24. 检修完工后, 应对设备进行( )、试漏、调校安全阀、调校仪表和连锁装置等。A. 清洗 B. 测爆 C. 试温 D. 试压

25. 经营化学品零售业务的店面经营面积(不含库房)应不少于( )平方米。A. 50 B. 60 C. 100 D. 150

26. 经常使用剧毒化学品的生产、科研、医疗等单位应凭( )购买剧毒化学品。A. 公安部门颁发的准购证 B. 公安部门颁发的购买凭证 C. 购买单位介绍信 D. 安全生产监督局的证明信

27. 临时需要购买剧毒化学品的单位应凭( )购买剧毒化学品。A. 公安部门颁发的准购证 B. 公安部门颁发的购买凭证 C. 购买单位介绍信 D. 安全生产监督局的证明信

28. 剧毒化学品经营企业销售剧毒品, 应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途。记录应当至少保存( )年。A. 半 B. 一 C. 二 D. 三

29. 危险化学品零售业务的店面应与繁华商业区或居民人口稠密区保持( )m以上距离。A. 200 B. 300 C. 500 D. 1000

30. 剧毒化学品的生产、贮存、使用单位, 应当对剧毒化学品的产量、流向、贮存量和用途如实记录, 并采取必要的保安措施, 防止剧毒化学品被盗、丢失或误售、误用; 发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时, 必须立即向当地( )报告。A. 人民政府 B. 企业上级主管部门 C. 安全生产监督管理部门 D. 公安部门

31. 零售业务的店面内只允许存放民用小包装的危险化学品, 其存放总质量不得超过( )t。A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 3

32. 零售业务的店面与存放危险化学品的库房(或罩棚)应有实墙相隔。单一品种存放量不能超过( )kg, 总质量不能超过( )t。A. 300; 1 B. 500; 2 C. 500; 3 D. 1000; 3

33. 生产、贮存、使用剧毒化学品的单

位，应当对本单位的生产、储存装置每（ ）年进行一次安全评价。A．一 B．二 C．三 D．四

34．生产、贮存、使用除剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价。A．一 B．二 C．三 D．四

35．危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，贮存方式、方法与储存数量必须符合（ ），并有专人管理。危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。A．企业或行业标准 B．国际或行业标准 C．国家标准 D．企业标准

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)