

全国一级建造师机电安装工程管理实务试题59 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/257/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_9B\\_BD\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_c67\\_257653.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_80_E7_c67_257653.htm)

- 一、单项选择题1 . 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装工程竣工后，施工单位应当在验收后()内将有关技术资料移交使用单位。A . 1周B . 10日C . 15日D . 30日2 . 锅炉安装过程中，施工单位在自检的基础上必须接受()监督检查A . 建设单位B . 监理单位C . 政府监督管理部门D . 总包单位3 . 电梯安装结束后，由()进行校验和调试，并对结果负责。A . 建设单位B . 监理单位C . 政府监督管理部门D . 制造单位4 . 《特种设备安全监察条例》于2003年2月19日国务院第68次常务会议通过，于()起执行。A . 2003年3月1日B . 2003年4月1日C . 2003年5月1日D . 2003年6月1日5 . ()应在进行特种设备的安装、改造、维修前，需将有关情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门。A . 建设单位B . 施工单位C . 总包单位D . 分包单位6 . 特种设备安装、改造、维修、竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后()日内将有关技术资料移交使用单位。使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。A . 10B . 20C . 30 D . 607 . 特种设备监督检查应该在()合格的基础上，按照国家特种设备监督管理部门颁布的关于监督检查的安全技术规范进行。A . 企业自检B . 监理检验C . 业主检验D . 三方联合检验8 . 下列()管道安装，属于特种设备管辖范围。A . 89 X 5、工作压力1.5MPa的压缩空气管道B . 工作温度120的过热水管C . 居民住宅楼的燃气管道D . 工作压

力0.5MPa的天然气管道二、多项选择题1．特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的()。A．锅炉B．压力容器、压力管道C．电梯、起重机械D．客运索道、大型游乐设施E．蓄水箱2．()，应在负责批准安装许可的特种设备安全监督管理部门备案。A．法定代表人或授权代理人B．技术负责人C．安全负责人D．质量检验人员E．特种设备作业人员3．特种设备的制造、安装、改造单位应当具备下列条件()。A．有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术人员B．有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段C．企业有一定的规模，有较为雄厚的资金实力D．健全的质量管理制度和责任制度E．有特种设备制造、安装、改造的经验4．特种监督检验的主要内容包括()。A．对制造、安装过程中涉及安全性能的项目确认核实B．对出厂技术资料进行确认C．对特种设备作业人员进行考核D．对受检单位质量管理体系运转情况进行抽查E．特种设备生产厂家自行检查5．未经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验，出厂或者交付使用的，按《条例》第71条规定：由特种设备安全监督管理部门对其()。A．责令限期进行监督检验B．重新制作、安装C．罚款D．没收违法所得E．吊销营业执照

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)