

全国一级建造师机电安装工程管理实务试题55 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_80_E7_c67_257656.htm

一、单项选择题1. 施工现场的临时用电工程安装完毕后，由()组织检查验收。A. 主管临时用电的领导B. 主管临时用电的技术人员C. 安全部门D. 编制临时用电的设计者2. 施工机械应按其技术性能、参数的要求正确使用，缺少()的机械设备不得使用。A. 报警装置B. 安全装置C. 防护装置D. 信号装置3. 临时用电工程安装完毕后，由()组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导、技术人员、施工现场主管、编制临电设计者、电工班长及安全人员。A. 技术部门B. 安全部门C. 业主代表D. 供电部门二、多项选择题1. 机械设备的保养分为()。A. 日常保养B. 定期保养C. 雨季保养D. 冬季的维护E. 冬季的保养2. 临时用电检查的主要内容应包括：()。A. 配电线路、变压器B. 各种配电箱、开关箱C. 电气设备安装D. 消防灭火装置E. 设备调试、接地电阻测试记录

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com