

考试辅导安全生产事故案例分析（二十一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/275/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E8\\_BE\\_85\\_E5\\_c67\\_275583.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E8_BE_85_E5_c67_275583.htm) 参考答案事故案例分析

21某年2月，某石化厂焦化车间，在焊接一处管线连接处时，没有对距用火地点只有1.2M的污水井进行有效遮盖；动火前车间既没有到现场检查落实用火安全措施，动火时又没有看火人在场，致使电焊火星落到污水井中，引燃井内的瓦斯气，发生爆燃，并串入污水明沟，引发大火。直接经济损失高达21万元。

一、单项选择题

1.以下选项中，不属于可燃液体的是\_\_。A.四氯化碳B.三甲苯C.环己烷D.乙二醇

2.在焊割动火作业中，必须采取安全措施。下列选项中，叙述错误的是A.动火人员必须持证上岗B.进行动火作业前必须报告班组长C.动火前必须清除动火地点周围可燃物D.动火后必须彻底熄灭余火

二、多项选择题

3.危险化学品可能造成的危害有\_\_。A.引发职业中毒B.引发火灾、爆炸事故C.引发地质灾害D.引发环境污染

4.以下选项中，属于可燃气体的是\_\_。A.丁二烯B.液氨C.二氧化碳D.一氧化碳

三、简答题

5.防止发生火灾、爆炸事故的基本原则是什么？

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)