

国家核安全局关于批准取消田湾核电站2号机组调试大纲90%反应堆额定热功率台阶下反应堆功率控制器试验项目申请的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/302/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9B\\_BD\\_E5\\_AE\\_B6\\_E6\\_A0\\_B8\\_E5\\_c80\\_302624.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E6_A0_B8_E5_c80_302624.htm)

国家核安全局关于批准取消田湾核电站2号机组调试大纲90%反应堆额定热功率台阶下反应堆功率控制器试验项目申请的通知（国核安发〔2007〕70号）江苏核电有限公司：你公司《关于取消田湾核电站2号机组调试大纲90%反应堆额定热功率台阶下反应堆功率控制器试验项目的函》（苏核发〔2007〕149号）收悉。根据《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》（HAF001）和《核电厂运行安全规定》（HAF103）的有关规定，我局对你公司提交的申请文件进行了审评。鉴于田湾核电站2号机组调试大纲要求在90%反应堆额定热功率台阶下进行APC闭环试验属文件编制时的笔误，我认为申请取消是可以接受的，现批准该申请。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)