

国家核安全局关于江苏核电有限公司取消和调整田湾核电站1号机组调试大纲C2和C3子阶段3项调试试验申请的批复 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E6_A0_B8_E5_c80_307905.htm 国家核安全局关于江苏核电有限公司取消和调整田湾核电站1号机组调试大纲C2和C3子阶段3项调试试验申请的批复（国核安发〔2007〕46号）江苏核电有限公司：你公司《关于申请取消和调整田湾核电站1号机组调试大纲C2和C3子阶段中3项调试试验的函》（苏核发〔2006〕215号）收悉。根据《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》（HAF001）和《核电厂运行安全规定》（HAF103）的有关规定，我局对你公司提交的申请进行了审评，现批复如下；一、同意取消“100%功率下发电机解列、汽机空转运行试验”调试试验项目。二、同意在进行“90%功率水平下的反应性系数、控制棒组件微积分价值测量”调试试验时取消测量第9组控制棒价值的试验内容。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com