

国家安全生产监督管理总局、建设部关于加强燃气安全工作的紧急通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E5_AE_89_E5_c80_315372.htm 国家安全生产监督管理总局、建设部关于加强燃气安全工作的紧急通知（安监总明电[2006]9号）各省、自治区安全生产监督管理局、建设厅，直辖市安全生产监督管理局、建委（市政管委），新疆生产建设兵团安全生产监督管理局、建设局：2006年11月17日凌晨3时58分，辽宁省大连市甘井子区山日街60号一居民楼3单元住宅内发生液化气管道泄漏燃爆事故，导致二层、三层楼板塌陷，墙体开裂，周边居民楼门窗部分破损，共造成3户9名居民死亡，1名居民被严重烧伤。中央领导同志对此作出重要批示，要求核查情况，查清人数和事故原因；叮嘱各地落实10月20日全国安全生产电视电话会议的各项部署，要关注居民的取暖安全情况，严防居室煤气中毒和液化气泄漏闪爆事故。初步判断，爆炸发生的原因是因私自改动室内管线，造成液化气泄漏所致。这次事故充分暴露了城镇燃气安全生产工作中还存在着检查不到位、管理不到位、监督不到位的问题。为贯彻落实中央领导同志重要指示精神，切实加强燃气安全监管工作，保障人民群众生命财产安全，现紧急通知如下：一、充分认识加强城镇燃气安全工作的重要性 城镇燃气事故具有危害性大、损失大、社会影响大的特点，给个人、家庭和社会带来沉重负担，是影响社会和谐的一个重要因素。目前北方已进入冬季采暖期，是城镇燃气事故的易发期和多发期，各地要以对人民群众高度负责的精神，从构建社会主义和谐社会大局出发，树立城镇燃气安全工作事关

社会稳定、经济发展和公共安全的大局意识，切实做好城镇燃气安全相关工作，坚决消除事故隐患，遏制和杜绝各类燃气事故的发生，保障人民群众生命财产安全，促进构建社会主义和谐社会建设。二、加强安全管理，落实监督管理职责各地建设、安全监管部門要迅速开展城镇燃气安全大检查工作。要加强对燃气行业的安全监督管理，督促企业认真贯彻执行燃气管理的有关法规和燃气安全技术规范（规程、强制性标准），落实对燃气用户安全检查、安全服务的责任。本次检查的重点是：单位内部自建自管的燃气设施安全运营情况；燃气企业对燃气设施运行、维护、巡查巡检的情况；燃气企业对燃气用户特别是燃气采暖用户进行安全检查的情况；液化气钢瓶灌装和使用的情况。要通过本次燃气安全检查，提高燃气设施运行安全性，消除燃气安全隐患。同时今后要将燃气安全监督检查工作规范化、制度化。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com