

国家核安全局关于批准四川三洲川化机核能设备制造有限公司扩大民用核承压设备制造资格许可证范围的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/319/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E6_A0_B8_E5_c80_319017.htm 国家核安全局关于批准四川三洲川化机核能设备制造有限公司扩大民用核承压设备制造资格许可证范围的通知(国核安发〔2006〕113号)四川三洲川化机核能设备制造有限公司：你公司《关于扩大许可证制造范围的申请报告》（川核能行字〔2005〕34号）收悉。依据《民用核承压设备安全监督管理规定》（HAF601）及其实施细则（HAF601/01），我局审查了你公司提交的1000MWe压水堆核电厂一回路主管道预制资格扩证申请文件，并进行了现场检查。经文件审查和现场检查，我认为，你公司具备了HAF601所要求的各项能力，现批准你公司核承压设备制造资格许可证（国核安证字Z（02）06号）增加附件所列设备，必须遵守的资格许可证条件不变。附件：四川三洲川化机核能设备制造有限公司民用核承压设备制造活动许可范围二 六年八月二十五日 附件：四川三洲川化机核能设备制造有限公司民用核承压设备制造活动许可范围

称	参数	核安全级别	制造活动范围及完成形	核设施 设备 备注 类别	设备 式	设备名
冷却剂管	设计压力17	1级	根据设计技	压水堆	管道	主
				主要外协项		

道焊接预制 .23MPa 术规格书的 目：

要求完成主

设

计温度34 管道热段、 接管锻件采 3

过渡段和冷 购。 段的焊接预

制，并完成 各项检验和

试验。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com