

国家认证认可监督管理委员会2006年第20号公告 - - 强制性产品认证中低压成套开关设备产品执行新版标准有关的事项和要求 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/319/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E8_AE_A4_E8_c80_319197.htm 国家认证认可监督管理委员会2006年第20号公告 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》国家标准已于2006年8月1日起开始实施，自实施之日起代替GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》。自新版标准实施之日起，原适用的旧版安全标准自动废止。为了保证强制性产品认证制度的有效实施，依据《关于标准修订时强制性产品认证有关问题的通知》（国认科联[2005]18号）中的规定，现将强制性产品认证中低压成套开关设备产品执行新版标准有关的事项和要求公告如下，请各有关单位遵照执行。一、自2006年8月1日起，各有关指定认证机构、实验室必须采用新版标准实施认证、检测工作。二、对于已经获得强制性认证的低压成套开关设备产品，旧版标准证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前，向指定认证机构申请换发新版标准证书，但最晚不应迟于2007年12月31日前完成。对用地方生产许可证加检测报告转换获得CCC认证证书的低压成套开关设备产品，在不影响产品质量和安全性能的情况下，为减轻企业负担，应进行以下三项主要安全试验项目的确认：（1）温升试验；（2）额定短时耐受电流试验、额定峰值耐受电流试验；（3）保护电路有效性验证。在此基础上，对地方生产许可证检测报告中与强制性产品认证检测要求有差异的产品描述和检测项目，由检测机构负责将相应内容补齐。100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com