

国家安全生产监督管理局关于危险化学品经营许可证发放中有关问题的复函 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/322/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9B\\_BD\\_E5\\_AE\\_B6\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_c80\\_322957.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/322/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E5_AE_89_E5_c80_322957.htm) 国家安全生产监督管理局关于危险化学品经营许可证发放中有关问题的复函（危化函[2006]25号）内蒙古自治区安全生产监督管理局：你局《关于危险化学品经营许可证发放中有关问题的请示》（内安监管危化字[2006]54号）收悉，经研究，现函复如下：按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）中的表5.0.8规定：“液化石油气罐”分为“地上罐和埋地罐”，而“汽、柴油罐”只有“埋地罐”，所以第9.0.10条中的“地上罐”是指“液化石油气罐”，而非“汽、柴油罐”。危险化学品经营许可工作应严格执行《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》等法规、规章的规定。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)