

国家环境保护总局关于暂缓审批陕西玉林集团神木东海煤炭运销公司2.4兆吨\_年选煤厂及2×50兆瓦煤矸石综合利用电厂一体化项目环境影响报告书的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/324/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9B\\_BD\\_E5\\_AE\\_B6\\_E7\\_8E\\_AF\\_E5\\_c80\\_324698.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/324/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E7_8E_AF_E5_c80_324698.htm) 国家环境保护总局关于暂缓审批陕西玉林集团神木东海煤炭运销公司2.4兆吨/年选煤厂及2×50兆瓦煤矸石综合利用电厂一体化项目环境影响报告书的通知（环函[2006]28号）陕西神木东海煤炭运销公司：你公司《关于请求审批 陕西玉林集团神木东海煤炭运销公司2.4Mt/a选煤厂及2×50MW煤矸石综合利用电厂一体化项目环境影响报告书 的报告》（神煤发〔2005〕18号）收悉。经研究，现通知如下：一、我局在组织专家对你公司2.4兆吨/年选煤厂及2×50兆瓦煤矸石综合利用电厂一体化项目现场检查时发现，该项目存在以下主要问题：（一）煤矸石来源尚需进一步落实，且目前提供的入炉燃料热值高于煤矸石综合利用电厂的热值标准（12550千焦/千克），不符合煤矸石综合利用的有关要求。（二）项目取水设计方案不符合相关设计规范，取水来源保证尚不明确，不符合北方缺水地区电站项目取水的有关要求。（三）项目拟选厂址和灰场存在压矿问题，选址合理性需进一步论证。二、该项目环境影响报告书存在以下技术问题：（一）环境空气质量现状监测指标、灰场地下水监测指标出现漏项，未监测有关特征因子。（二）未能按照《环境影响评价导则大气环境》（HJ/2.2-93）要求，合理确定大气环境影响评价等级。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)