

国务院关于加强华中电网统一调度问题的批复 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/325/2021_2022__E5_9B_BD_E5_8A_A1_E9_99_A2_E5_c36_325531.htm（一九八三年十二月二日）国务院同意国家经委、国家计委、水利电力部《关于加强华中电网统一调度的请示》，请认真贯彻执行。近年来华中电网发展比较快，管理工作亟需加强，请有关部委和四省人民政府密切协作，按照集中领导、统一调度、分级管理的原则，保证安全经济生产，恢复正常周波，搞好计划用电，提高电网的经济效益。同意成立华中电网领导小组，由国家经委、水电部、国家计委和四省人民政府领导同志组成，水电部负责具体组织工作。电网领导小组的任务是组织协调电网的重大问题和规划。关于加强华中电网统一调度的请示遵照国务院领导批示，为了加强华中电网的统一调度，拟采取以下措施：一、华中电业管理局（以下简称网局）要按计划发电、供电。根据国家计划，网局按季分月统一安排、分配各省发电任务和供电负荷、电量。二、加强电网统一调度。电网发、供、用电是一个不可分割的系统，必须实行统一调度、分级管理。电网调度采取三级制，即：网调、省调、地调。各级调度在系统运行指挥中是上、下级关系，下级要服从上级的调度命令。容量较大与系统联系紧密的骨干水（火）电厂、枢纽变电站、50万伏线路及主要联络线应属网调直接调度。目前暂定由网调直接调度“三厂、五线”，即：河南姚孟电厂、湖北丹江口和葛洲坝水电站，以及五条跨省联络线 50万伏姚双线、22万伏丹南线、丹午线、下柘线、凤岳线，今后根据电网发展情况随时调整。三、

网局对省局实行人、财、物的统一管理。湖北省电力局的干部任、免，按照企业管理体制并征得中组部的同意，由水电部与湖北省协商，以水电部为主办理。四、系统周波管理。电网周波应经常保持 50 赫芝运行，允许波动范围不超过 ± 0.2 赫芝，严禁升高或降低周波运行。五、事故处理。河南姚孟、湖北丹江口和葛洲坝发电厂机组故障停机时，所缺功率按四省用电负荷比例分担。六、严格实行计划用电。为了保证电网安全、稳定、平衡地发（供）电，必须严格实行计划用电，采取日考核、月结算，本旬超用，次旬扣还的办法。对超用电而又拒绝扣还的地区和用户，要实行限电、停电，强制扣还或实行经济制裁的办法，所引起的一切后果，由超用电的单位自负。华中地区各省人民政府要支持网局的工作和调度，共同搞好团结治网工作。七、为了加强华中电网的领导，建议成立华中电网领导小组，由水利电力部、国家经委、国家计委和湖北、河南、江西、湖南省人民政府领导同志组成，水利电力部负责具体组织工作。电网领导小组的任务是组织协调电网的重大问题和规划。八、由网局根据以上各条制定实施细则。妥否，请批示。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com