

二级建造师机电工程管理与实务模拟试卷9 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/376/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_376042.htm

单项选择题1、《特种设备安全监察条例》所称的特种设备是（ ）危险性较大的设备和设施的总称。A．制造和安装难度大B．涉及生命安全C．具有特殊用途的D．具有特殊功能的2、在同一厂房内同平面上安装5台相互联系的单体设备，应用（ ）确定设备的位置。A．依据测量网，绘制共用的纵横向基准线，依据此基准线确定每台设备的基准点B．依据测量网，单独绘制每台设备的纵横向基准线C．连接后确定设备的位置D．依据建筑物轴线确定设备的位置3、常见的钢制储罐安装方法中，高空作业最多的是（ ）法。A．正装B．倒装C．气顶D．水浮4、焊接工艺评定应以可靠的（ ）为依据，并在工程施焊之前完成。A．焊接工艺B．焊接技术C．钢材焊接性能D．焊接材料性能5、电缆敷设时，电缆应从电缆盘（ ）引出。A．中间B．侧面C．上端D．下端6、双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有保护措施，其弯曲半径不应小于50mm，周围温度变化剧烈时应采取（ ）措施。A．恒温B．隔热C．隔离D．防护7、系统带生产负荷的综合效能试验是在具备生产试运行条件下进行，由（ ）配合。A．施工单位负责，设计单位、设备供应商B．设计单位负责，施工单位、设备供应商C．设备供应商负责，建设单位、施工单位D．建设单位负责，设计单位、施工单位8、《自动化仪表工程施工及验收规范》标准要求，测量仪表、控制仪表、计算机及其外部设备等精密设备，宜存放在温度为（ ）、相对湿度不大于80%的保温库内

- 。 A . 0 ~ 30 B . 5 ~ 30 C . 5 ~ 10 D . 10 ~ 40
- 9、企业、事业单位建立本单位各项 () , 必须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核, 经考核取得合格证的方可使用。 A . 标准计量器具 B . 工作计量器具 C . 最高计量标准 D . 进口计量器具
- 10、恒值控制系统的特点是 () 一经设定就维持不变, 希望输出维持在某一特定值上。 A . 变送器的输出 B . 系统输出 C . 给定输入 D . 系统工作状态
- 11、具有自动消防设施的建筑工程竣工后, 由 () 单位委托具备资格的检测单位进行技术测试。 A . 建设 B . 施工 C . 监理 D . 供货
- 12、设备安装过程中, 测量时最好使用 () 作为高程起算点。 A . 1个水准点 B . 2个水准点 C . 3个水准点 D . 2对水准点
- 13、节流件必须在管道 () 安装。 A . 试压前 B . 试压后 C . 吹洗前 D . 吹洗后
- 14、《中华人民共和国计量法》是国家管理计量工作的基本法律, 是实施计量监督管理的 () 。 A . 标准 B . 规范 C . 最高准则 D . 基本法规
- 15、测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置, 以及当水平安装时其插入深度大 A . 于1m或被测温度大于700 时, 应采取 () 措施。 B . 防高温 C . 防磨损 D . 防振动 E . 防弯曲
- 16、基础预压试验的预压力应不小于设备满负荷运转作用在设备基础上力的 () 倍。 A . 1 . 5 B . 1 . 25 C . 1 . 0 D . 1 . 3
- 17、在输电方面, 同样输送的功率、电压和距离下, 三相输电线比单相输电线 () 。 A . 节省有色金属 B . 多用有色金属 C . 输电费用高 D . 安全系数高
- 18、真空系统在气压试验合格后, 还应按设计文件规定进行 () 小时的真空度试验。 A . 4 B . 8 C . 12 D . 24
- 19、下列表示单变量系统的是 () 。 A . SSI O B . SIS O C . SOIS D . SIOS
- 20、配电变压器的中性点般是直接接

地，称（ ）接地。A．保护B．工作C．箝位D．隔离

21、架空线路的导线架设，应在电杆组立经（ ）及调整后进行。A．拉线安装B．弛度检测C．跳线连接D．杆位复测

22、在周转轮系中，轴线位置变动的齿轮，既作自转，又作公转的齿轮，称为（ ）。A．中心轮B．行星架C．行星轮D．太阳轮

23、球罐沉降观测应在（ ）支柱上测定沉降量。A．一个B．两个C．四个D．全部

24、《自动化仪表工程施工及验收规范》标准要求，测量仪表、控制仪表、计算机及其外部设备等精密设备，宜存放在温度为5～40℃、相对湿度不大于（ ）的保温库内。A．70%B．75%C．80%D．85%

25、下面四种规格的球罐中，（ ）m³的球罐可以采用分带法进行组焊。A．1000B．2000C．2500D．3000

26、根据国标《高处作业分级》：高度在15～30m时，称为（ ）高处作业。A．一级B．二级C．三级D．特级

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com