

加油站消防安全管理规范 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/492/2021_2022__E5_8A_A0_E6_B2_B9_E7_AB_99_E6_c67_492262.htm

1 范围本标准规定了加油站消防安全管理的术语和定义、消防安全责任和职责、消防安全制度和操作规程、站房设备管理、防爆防火管理措施、防火检查及隐患整改、宣传教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案等内容。本标准适用于营业性汽车加油站。其它加油站也可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GBJ16-87 建筑设计防火规范GB50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50156-2002 汽车加油加气站设计与施工规范

3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 加油站 automobile gasoline filling station

为机动车油箱充装汽油、柴油的专门性经营场所。注：加油站属于消防安全重点单位。3.2 埋地油罐 underground storage gasoline tank

采用直接覆土或罐池充沙（细土）方式埋设在地下，且罐内最高液面低于罐外4m范围内地面的最低标高0.2m的卧式油品储罐。4 消防安全责任和职责

4.1 一般规定加油站应按GB50156-2002进行设计、施工，并经公安消防部门审核、验收合格后投入使用。加油站应落实逐级和岗位消防安全责任制，明确消防安全职责。加油站应报当地公安消防部门备案，建立与当地公安消防部门联系制

度，及时反映单位消防安全管理工作情况。4.2 消防安全责任人加油站的站长或公司经理是加油站的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责，应履行下列职责：a) 组织建立消防安全例会制度，每月至少召开一次消防安全工作会议；b) 组织防火检查，每月至少参加一次检查；c) 组织火灾隐患整改工作，负责筹措整改资金；d) 组织建立消防组织，每半年至少组织一次消防宣传教育、灭火和应急疏散演练；e) 贯彻执行法律法规，保障加油站消防安全符合规定。消防安全责任人可指定一名消防安全管理人协助开展工作，消防安全管理人应至少每月向消防安全责任人报告一次消防安全工作情况。消防安全责任人、消防安全管理人应报当地公安消防部门备案。4.3 消防安全管理人员加油站各班组应设专、兼职安全员。安全员应履行下列职责：a) 检查各岗位人员执行消防安全制度和操作规程情况；b) 进行防火巡查，记录检查情况；c) 及时处置火灾隐患，并向消防安全管理人或消防安全责任人报告。4.4 其它人员其它人员应严格执行消防安全制度和操作规程，参加消防安全教育、培训，掌握初起火灾扑救办法，发现火情及时报警。加油员还应对加油现场的消防安全负责，不应让车辆驾驶员等无关人员进行加油作业。计量员还应严防发生油品跑、冒、滴、漏现象，监督卸油情况。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com