

09年一级建筑师建筑物理与建筑设备模拟题4注册建筑师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/523/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c57\\_523166.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c57_523166.htm) 单项选择题1．建筑物的耐火等级分为( ) A．一级 B．二级 C．三级 D．四级 2．民用建筑物的地下室、半地下室应采用防火墙，分隔成面积不超过( )的防火分区。 A．200 B．500 C．800 D．1000

3．室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统。如采用高压或临时高压给水系统，管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于( )。 A．7m B．10m C．15m D．20m

4．消火栓的给水管道的的设计流速不宜超过( )。 A．1.5m/s B．2m/s C．2.5m/s D．5m/s

5．工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量应按什么予以确定( ) A．同一时间内的火灾次数和次灭火用水量 B．同一时间内的火灾次数 C．一次灭火用水量 D．同一时间内的火灾次数和总的灭火用水量

6．室外消防给水管网应布置成环状，但在建筑初期或消防用水量不超过( )时可布置成枝状。 A．5L/s B．10L/s C．15L/s D．20L/s

7．高层工业建筑室内消防竖管应成环状且管道直径不应小于( )。 A．50mm B．70mm C．100mm D．150mm

8．关于水枪的充实水柱，下列哪个论述不正确( ) A．一般不应小于7m B．甲、乙类厂房，超过六层的民用建筑，超过四层的厂房和库房内，不应小于10m C．高层工业建筑，高架库房内，水枪的充实水柱不应小于13m D．室内消火栓的布置应保证至少一支水枪的充实水柱到达室内任何部位

9．温度不超过100℃的采暖管道如通过可燃构件

时，应与可燃构件保持多大间距( ) A . 5cm以上包括5cm B . 至少7cm C . 至少10cm D . 至少15cm

10 . 下列高层建筑是否应设消防电梯，哪一条是错误的( ) A . 塔式住宅 B . 一类公共建筑 C . 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅 D . 高度超过24m的二类公共建筑

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)