

09年一级建筑师建筑物理与建筑设备模拟题5注册建筑师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c57_523168.htm 单项选择题1.

- 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时，系统的公用立管和入户装置应设于何处() A . 明装于楼梯间 B . 设于临楼梯间或户外公共空间的管井内 C . 明装于每户厨房间 D . 设于邻厨房的管井内
- 2 . 分户热计量热水集中采暖系统，在建筑物热力入口处没必要设置何种装置() A . 加压泵 B . 热量表 C . 流量调节装置 D . 过滤器
- 3 . 设置全面采暖的建筑物，其围护结构的传热阻() A . 越大越好 B . 越小越好 C . 对最大传热阻有要求 D . 对最小传热阻有要求
- 4 . 当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时，事故排风的吸风口应设于何处() A . 接近地面处 B . 上部地带 C . 紧贴顶棚 D . 中部
- 5 . 对于放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽，而不同时散热的生产厂房，其机械通风方式应采用哪一种() A . 下部地带排风、送风至下部地带 B . 上部地带排风、送风至下部地带 C . 下部地带排风，送风至上部地带 D 上部地带排风，送风至上部地带
- 6 . 对于系统式局部送风，下面哪一种不符合要求() A . 不得将有害物质吹向人体 B . 送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头、颈和胸部 C . 送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头、颈和背部 D . 送风气流从上向下垂直送风
- 7 . 高大空间空调送风口，宜采用何种形式() A . 散流器或孔板 B . 百叶风口或条缝风口 C . 格栅或圆盘 D . 旋流风口或喷口
- 8 . 普通空调系统，下列哪一项空气宜过滤() A . 仅新风 B . 仅回风 C . 新风、回风 D . 仅送风
- 9 . 符合下列条件之一时应设空气调

节系统，下列那一条是错误的()。 A . 室内热环境有一定要求时 B . 房间内有余热、余湿时 C . 对提高劳动生产率和经济效益有显著作用时 D . 对保证身体健康、促进康复有显著作用时

10 . 空调系统的新风量，无须保证哪一条() A . 补偿排风 B . 人员所需新风量 C . 保证室内正压 D . 每小时不小于5次的换气次数

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com