

防火防爆电气安全设施要求安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022__E9_98_B2_E7_81_AB_E9_98_B2_E7_c62_523026.htm

1．焦化厂主要爆炸危险场所的等级划分，应遵守表3的规定。（略）2．爆炸危险场所电气设备和线路的设计、安装、施工、运行、维修和安全管理，应遵守《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)》及有关规程与规范的规定。3．无法得到规定的防火防爆等级设备而采用代用设备时，应采取有效的防火、防爆措施。4．变电所和配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类场所及贴邻其建造，但供上述场所专用的10kV及以下的变、配电室，采用防火墙隔开时，则可一面贴邻建造。已设在爆炸危险场所的10kV及以下的变、配电室，也应用防火墙隔开。5．架空电线严禁跨越爆炸和火灾危险场所。6．爆炸和火灾危险场所不宜采用电缆沟配线；若需设电缆沟，则应采取防止可燃气体、易燃可燃液体或酸、碱等物质漏入电缆沟的措施，进入变、配电室的电缆沟入口处，应予填实密封。7．爆炸和火灾危险场所应设检修电源。来源：考试大8．精苯车间应使用铜质导线和电缆。所有导线和电缆，五年内至少做一次绝缘试验，大修时，必须全部更新。9．初馏分库房内禁止安装任何电气设备和导线，库外布线也应穿管安装。（百考试题**注册安全）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com