

焦化厂通讯和仪表设置安全要求安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/523/2021\\_2022\\_\\_E7\\_84\\_A6\\_E5\\_8C\\_96\\_E5\\_8E\\_82\\_E9\\_c62\\_523934.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022__E7_84_A6_E5_8C_96_E5_8E_82_E9_c62_523934.htm)

1 下列单位(或岗位)之间应设直通电话或直通讯号： a. 厂调度室与各车间、工段、重要岗位及热力供应、电力供应、水力供应、煤气防护、消防和医疗卫生等单位； b. 集中控制台与有关设备； c. 受煤与贮煤有关岗位； d. 运焦与筛焦有关岗位； e. 鼓风机、焦炉交换机与联合企业煤气管理部门。 2 易燃、可燃或有毒介质导管不得直接进入仪表室，应通过变送器把信号引进仪表室。（百考试题注册安全工程师）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)