

几种危险化学品安全使用常识（三）安全工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022__E5_87_A0_E7_A7_8D_E5_8D_B1_E9_c62_523942.htm 消防措施 本品一般储存于高压容器内，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。灭火方法为，本品不燃，要尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。泄漏应急处理来源：www.examda.com 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般企业管理工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。储运措施百考试题(www.Examda.com) 本品储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止日光直射及雨淋水湿。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。本品采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。包装：钢瓶内贮存，瓶外漆成黑色，用黄色标明“氮气”。钢瓶阀门应罩安全帽，瓶身应有防震胶圈。养护百考试题论坛

- 1.入库验收：核对品名，检查钢瓶有效期限钢印，检查阀门是否漏气。
- 2.堆码苫垫：用专用木架直立设置，平放时阀门在同一方向，垛底高10厘米至15厘米，堆码1层至4层，垛距80厘米，墙距、柱距40厘米。
- 3.在库检查：每日交接班各检查一次，每季度检查一次并称重。
- 4.温湿度管理：库温度不超过30℃。
- 5.安全作业：钢

瓶不得摔、震、撞击或在地面滚动。6.保管期限：1年。（百考试题*注册安全）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com