

2008年一级建造师考试《水利水电》习题29一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_524128.htm

1、水利工程建设项目的招标工作有以下程序：①编制招标文件；②发布招标公告；③提交书面总结报告；④发中标通知书，其顺序正确的是()。 A、①②③④ B、②①③④ C、①②④③ D、②①④③

2、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF--2000--0208)，承包人应按国家有关规定文明施工，并应在()的统一管理和监督下进行。 A、发包人 B、承包人 C、监察机构 D、质量监督机构

3、按《水利水电|百考试题|工程施工质量评定规程(试行)》(SL 176--1996)的有关规定，分部工程是指在一个建筑物内能组织发挥一种功能的建筑安装工程，是组成()的各个部分。 A、单项工程 B、单元工程 C、单位工程 D、单体工程

4、小型水电站施工，钢管四周埋设的锚筋直径不小于()。 A、10mm B、20mm C、30mm D、40mm

5、水工建筑物永久作用荷载包括()等。 A、结构自重 B、地应力 C、静水压力 D、扬压力 E、预应力

6、建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合()，不得危害堤防安全，影响河势稳定，妨碍行洪畅通。 A、防洪标准 B、岸线规划 C、航运要求 D、渔业要求 E、其他技术要求

7、在规划料场实际开采量时，反滤料应根据筛后有效方量确定，一般不宜()。 A、大于3 B、大于5 C、小于3 D、小于5

8、对非承重模板，混凝土强度应达到()以上，其表面和棱角不因拆模而损坏方可将模板拆除。 A、 $2.5 \times 10^6 \text{Pa}$ B、 $2.0 \times 10^6 \text{Pa}$ C、 $2.0 \times 10^5 \text{Pa}$ D、 $2.5 \times 10^5 \text{Pa}$

9、建筑

施工安全检查评分中保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足()分时认为不得分。 A、 30 B、 40 C、 50 D、 60 10、 根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T 5123—2000)，水电站工程蓄水验收应具备的条件有()。 A、 引水建筑物的进口已经完成，拦污栅已就位，可以挡水 B、 水库蓄水后需要投入运行的泄水建筑物已基本建成，可正常运行 C、 各建筑物的内外观测仪器、设备已按设计要求埋设和调试，并已测得初始值 D、 工程安全鉴定单位已提交工程蓄水安全鉴定报告，没有可以下闸蓄水的明确结论 E、 库区移民初步验收单位已提交工程蓄水库区移民初步验收报告，没有库区移民不影响工程蓄水的明确结论 答案 1、 A 2、 A 3、 C 4、 B 5、 ABE 6、 ABCE 7、 C 8、 A 9、 B 10、 ABC 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com