

一级建筑“低层建筑防火规范”应记部分4注册建筑师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/524/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_524930.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524930.htm)

第四节 室内消防给水

第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水：一、厂房、库房、

高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外)；

二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆；

三、体积超过5000m<sup>3</sup>的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、

图书馆、书库等；

四、超过七层的单元式住宅，超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、

底层设有商业网点的单元式住宅；

五、超过五层或体积超过10000m<sup>3</sup>的教学楼等其他民用建筑。

六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑；

(百考试题注册建筑师) 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)