

一级建筑“低层建筑防火规范”应记部分7注册建筑师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524933.htm

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物，如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时，可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物，应设消防水箱或气压水罐、水塔，应符合下列要求：一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱；二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)，应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s，经计算水箱消防储水量超过12m³时，仍可采用12m³；当室内消防用水量超过25 L/s，经计算水箱消防储水量超过18m³，仍可采用18m³；四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水，不应进入消防水箱。

第七节 灭火设备*

第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备：一、等于或大于50000锭的棉纺厂的开包、清花车间；等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间；服装、针织高层厂房；面积超过1500m²的木器厂房；火柴厂的烤梗、筛选部位；泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位；二、每座占地面积超过1000m²的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房；每座占地面积超过600m²的火柴库房；建筑面积超过500 m²的可燃物品的地下库房；可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外)；省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库；三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室；超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台

上部、储藏室、贵宾室；超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室；四、省级邮政楼的邮袋库；五、每层面积超过3000 m²或建筑面积超过9000 m²的百货商场、展览大厅；六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房；七、飞机发动机试验台的准备部位；八、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。（百考试题注册建筑师）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com