

一级建筑“低层建筑防火规范”应记部分8注册建筑师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524934.htm

第8.7.1A条 建筑面积大于500m²的地下商店应设自动喷水灭火系统。第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统：一、设置在地下、半地下；二、设置在建筑的首层、二层和三层，且建筑面积超过300m²；三、设置在建筑的地上四层及四层以上。第8.7.2条 下列部位应设水幕设备：一、超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口，以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口；二、应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位；三、防火卷帘或防火幕的上部。第8.7.3条 下列部分应设雨淋喷水灭火设备：一、火柴厂的氯酸钾压碾厂房，建筑面积超过100m²生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房；二、建筑面积超过60m²或储存量超过2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房；三、日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库；四、超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部；五、建筑面积超过400m²的演播室，建筑面积超过500m²的电影摄影棚；六、乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。（百考试题注册建筑师）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com