

一级建筑“低层建筑防火规范”应记部分9注册建筑师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524935.htm

第8.7.4条*下列部位应设置水喷雾灭火系统：一、单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器、单台容量在90MW及以上可燃油油浸电厂电力变压器或单台容量在125MW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器；二、飞机发动机试车台的试车部位。第8.7.5条*下列部位应设置气体灭火系统：一、省级或超过100万人口城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室；二、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室；三、二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室；四、中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室；五、主机房的建筑面积不小于140m²的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库；六、其他特殊重要设备室。（百考试题注册建筑师__）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com