

注册结构工程师真题精选及答案解析（二）结构工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_BB_93_E6_c58_524120.htm 注册结构工程师真题

精选及答案解析之单项选择题：哪种制冷机房内应设置必要的消防和安全器材（如灭火器和防毒面具等）？（A）氟利昂压缩成制冷机（B）溴化促吸收式制冷机（C）氟利昂离心式制冷机（D）氨压缩式制冷装置 提示：氨对人体有害，浓度达一定程度可爆。直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的？（A）冷却水量小（B）一机多用（C）无振动、噪音小（D）用电量小 提示：直燃吸收式制冷机冷却水量大，选（A）。当空调房间有吊顶可利用时，且单位面积送风量较大、工作区温差要求严格时，宜采用何种送风方式？（A）孔板送风（B）园形散流器（C）方型散流器（D）条缝隙型散流器 提示：孔板送风才满足上述要求。剪刀楼梯应分别设置前室，塔式住宅确有困难时可设置一个前室，但两座楼梯的加压送风系统应如何设置？（A）合用一个加压送风系统（B）分别设加压送风系统（C）不设送风加压系统（D）一个设加压送风系统，另一个不设 提示：高规要求：分别设加压送风系统，选（B）。居民生活用气设备严禁安装在何处？（A）卧室（B）厨房（C）卫生间（D）门厅 提示：燃气规范规定：严禁安装在卧室，选（A）。地下室、半地下室25层以上的建筑，燃气引入管宜设采用何种阀门？（A）截止阀（B）闸阀（C）安全阀（D）快速切断阀 提示：燃气规范规定：应设快速切断阀，选（D）。设在高层建筑内的通风、空调机房门应采

用 () (A) 甲级防火门 (B) 乙级防火门 (C) 丙级防火门
(D) 隔声门 提示：高规规定：设甲级防火门，选 (A)。(百考试题注册结构工程师编辑整理) 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com