

08一级结构工程师考试模拟练习1结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/524/2021\\_2022\\_08\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E7\\_BB\\_c58\\_524138.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c58_524138.htm)

1. 蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器？ A.钢制柱型 B.铸铁柱型 C.板型 D.扁管型 答案：B
2. 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时，系统的公用立管和入户装置应设于何处？ A.明装于楼梯间 B.设于邻楼梯间或户外公共空间的管井内 C.明装于每户厨房间 D.设于邻厨房的管井内 答案：B
3. 分户热计量热水集中采暖系统，在建筑物热力入口处没必要设置何种装置？ A.加压泵 B.热量表 C.流量调节装置 D.过滤器 答案：A
4. 哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩？ A.办公楼 B.高层住宅 C.学校 D.幼儿园 答案：D
5. 设置全面采暖的建筑物，其围护结构的传热阻？ A.越大越好 B.越小越好 C.对最大传热阻有要求 D.对最小传热阻有要求 答案：D
6. 当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时，事故排风%考试|大|的吸风口应设于何处？ A.接近地面处 B.上部地带 C.紧贴顶棚 D.中部 答案：A
7. 对于放散粉尘或密度%考试|大|比空气大的气体和蒸汽，而不同时散热的生产厂房，其机械通风方式应采用哪一种？ A.下部地带排风，送风至下部地带 B.上部地带排风，送风至下部地带 C.下部地带排风，送风至上部地带 D.上部地带排风，送风至上部地带 答案：C
8. 对于系统式局部送风，下面哪一种不符合要求？ A.不得将有害物质吹向人体 B.送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头，颈和胸部 C.送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头，颈和背部 D.送风气流从上向下垂直送风 答案：C
9. 高大空间空调送风口，宜采用何种形式？ A.

散流器或孔板 B.百叶风口或条缝风口 C.格栅或圆盘 D.旋流风口或喷口 答案：D 10. (略) 11. 空气调节系统%考试|大|的送风量，应按什么确定？ A.夏季最大室内冷负荷 B.冬季最大室热风荷 C.最大新风量 D.局部排风量 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)