

08一级结构工程师考试模拟练习2结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/524/2021\\_2022\\_08\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E7\\_BB\\_c58\\_524140.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c58_524140.htm)

12. 空调系统的新风量，无须保证哪一条？ A. 补偿排风 B. 人员所需新风量 C. 保证室内正压 D. 每小时不小于5次的换气次数 答案：D
13. 对于风机盘管的水系统，哪种调节方式为变流量水系统？ A. 电动三通阀调节水量 B. 电动两通阀调节水量 C. 三速开关手动调节风量 D. 自动调节风机转速控制器 答案：B
14. 从环保和节省运行费考虑，哪种燃料的%考试|大|集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所，并热媒以高温水为宜？ A. 燃气 B. 燃油 C. 电热 D. 燃煤 答案：D
15. (略) 16. (略) 17. (略)
18. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的？ A. 冷却水量小 B. 一机多用 C. 无振动、噪音小 D. 用电量小 答案：A
19. 当空调房间有吊顶可利用时，且单位面积%考试|大|送风量较大、工作区温差要求严格时，宜采用何种送风方式？ A. 孔板送风 B. 园形散流器 C. 方型散流器 D. 条缝隙型散流器 答案：A
20. 剪刀楼梯应分别设置前室，塔式住宅确有困难时可设置一个前室，但两座楼梯的加压送风系统应如何设置？ A. 合用一个加压送风系统 B. 分别设加压送风系统 C. 不设送风加压系统 D. 一个设加压送风系统，另一个不设 答案：B
21. 当中庭高度大于12m时，应%考试|大|设置什么防排烟设施？ A. 屋顶自然排烟 B. 侧墙自然排烟 C. 机械加压送风防烟 D. 机械排烟 答案：D
22. 居民生活用气设备严禁安装在何处？ A. 卧室 B. 厨房 C. 卫生间 D. 门厅 答案：A
23. 地下室、半地下室25层以上的建筑，燃气引入管宜设采用何种阀门？ A. 截止

阀 B. 闸阀 C. 安全阀 D. 快速切断阀 答案：D 24. 设在高层建筑%考试|大|内的通风、空调机房门应采用( ) A. 甲级防火门 B. 乙级防火门 C. 丙级防火门 D. 隔声门 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)