

一级结构工程师考试模拟精选练习(2) 结构工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_93_E6_c58_525651.htm

1. 空气调节系统的送风量，应按什么确定？
A. 夏季最大室内冷负荷
B. 冬季最大室热风荷
C. 最大新风量
D. 局部排风量
答案：A
2. 空调系统|百考试题|的新风量，无须保证哪一条？
A. 补偿排风
B. 人员所需新风量
C. 保证室内正压
D. 每小时不小于5次的换气次数
答案：D
3. 对于风机盘管的水系统，哪种调节方式为变流量水系统？
A. 电动三通阀调节水量
B. 电动两通阀调节水量
C. 三速开关手动调节风量
D. 自动调节风机转速控制器
答案：B
4. 从环保和节省运行费考虑，哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所，并热媒以高温水为宜？
A. 燃气
B. 燃油
C. 电热
D. 燃煤
答案：D
5. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的？
A. 冷却水量小
B. 一机多用
C. 无振动、噪音小
D. 用电量小
答案：A
6. 当空调房间有吊顶可利用时，且单位面积送风量较大、工作区温差要求严格时，宜采用何种送风方式？
A. 孔板送风
B. 园形散流器
C. 方型散流器
D. 条缝隙型散流器
答案：A
7. 剪刀楼梯应分别设置前室，塔式住宅确有困难时可设置一个前室，但两座楼梯的加压送风系统应如何设置？
A. 合用一个加压送风系统
B. 分别设加压送风系统
C. 不设送风加压系统
D. 一个设加压送风系统，另一个不设
答案：B
8. 当中庭高度大于12m时，应设置什么防排烟设施？
A. 屋顶自然排烟
B. 侧墙自然排烟
C. 机械加压送风防烟
D. 机械排烟
答案：D
9. 居民生活用气设备严禁安装在何处？

A . 卧室 B . 厨房 C . 卫生间 D . 门厅 答案 : A 10 . 地下室、半地下室25层以上的建筑 , 燃气引入管宜设采用何种阀门 ?

A . 截止阀 B . 闸阀 C . 安全阀 D . 快速切断阀 答案 : D

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com