

2008年一级建造师考试《机电工程》习题29一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_534588.htm

1、下列工种当中属于特种设备作业人员的是()。 A、冷作工 B、架子工 C、钳工 D、司炉工 E、探伤工
2、合同终止应具备()条件。 A、施工合同已按约定履行完成 B、合同解除 C、承包人依法将标的物提存 D、项目经理更换 E、技术负责人更换
3、仪表电缆与电力电缆一块铺设时，可以允许()。 A、直角交叉敷设 B、锐角交叉敷设 C、钝角交叉敷设 D、两者之间有一定距离的平行敷设 E、两者之间无隔阂的平行敷设
4、直埋电缆的保护措施，下列说法正确的是()。 A、热影响的保护用隔热防腐材料隔离 B、虫鼠危害的保护用地下水泥桩固定 C、化学作用的保护采用加保护管等 D、振动的保护采用加保护管等 E、地下电流的保护采用加套陶瓷管或采取屏蔽
5、工程设备质量的检验一般有()、出厂前试验检查、试运转检查。 A、制造的关键材料检查 B、关键工序检查 C、隐蔽项目检查 D、进场检查 E、开箱检查
6、竣工结算在外审中由国家认可的注册的机构审计事务所审查，是以()身份进行审计的。 A、业主方代表 B、监理方代表 C、施工方代表 D、第三者
7、防腐施工应在环境温度()以上的常温下进行，如气温过低，应先经过加热后方可进行防腐施工，不准在雨、雾、雪和大风中进行涂抹作业。 A、0 B、3 C、5 D、10
8、限制管道径向位移，但允许轴向位移的支架称为()。 A、固定支架 B、滑动支架 C、导向支架 D、吊架
9、设备安装完成后进行()的目的是为了综合检验以前各工序的施工质量，同时也能发现设备在设计、

制造方面存在的缺陷，以便做最后的调整和修理。 A、试生产 B、检测 C、调试 D、试运转 10、施工技术交底要明确项目()的责任。 A、业主代表 B、技术负责人 C、施工员 D、管理人员 E、操作人员 答案 1、ABDE 2、ABC 3、AD 4、AE 5、ABDE 6、D 7、C 8、C 9、D 10、BCDE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com