

09一级结构工程师考试模拟练习9结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022_09_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c58_550691.htm

1. 对于风机盘管的水系统，哪种调节方式为变流量水系统？（A）电动三通阀调节水量（B）电动两通阀调节水量（C）三速开关手动调节风量（D）自动调节风机转速控制器 提示：电动两通阀调节水量，才使水系统流量发生变化，选（B）。
2. 从环保和节省运行费考虑，哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所，并热媒以高温水为宜？（A）燃气（B）燃油（C）电热（D）燃煤 提示：燃气、燃油、电热锅炉污染小，可分散设置且管网运行费低；燃煤锅炉房污染大，宜集中设置，选（D）。
3. 设在高层或多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉，总蒸发量和单台蒸发量不超过多少t/h？（A）总蒸发量4t/h、单台蒸发量2t/h（B）总蒸发量6t/h、单台蒸发量4t/h（C）总蒸发量6t/h、单台蒸发量2t/h（D）总蒸发量8t/h、单台蒸发量6t/h 提示：高规、建规均在建筑有关章节规定：总蒸发量不超过6t/h、单台蒸发量不超过2t/h，选（C）。
4. 设置在高层建筑一层内的燃气锅炉房，下面做法哪一条是多余的？（A）靠外窗布置（B）设直接对外的安全出口（C）对外出口门为甲级防火门设为首页（D）外墙开口上方设防火挑檐 提示：出口门即为对外，没必要要求门为甲级防火门，其余三项为高规要求，选（C）。注：如还有不对外出口门，应为甲级防火门。
5. 高大空间空调送风口，宜采用何种形式？（A）散流器或孔板（B）百叶风口或条缝风口（C）格栅或圆盘（D）旋流风口或喷口 提示：高大空间空调送风口宜采

用射流较长的旋流风口或喷口，气流容易送至人员区域，选（D）。6. 普通空调系统，下列哪一项空气宜过滤？（A）仅新风（B）仅回风（C）新风、回风（D）仅送风 提示：新风、回风（一次回风）应过滤。7. 空气调节系统的送风量，应按什么确定？（A）夏季最大室内冷负荷（B）冬季最大室热风荷（C）最大新风量（D）局部排风量 提示：按夏季最大室内冷负荷计算空调送风量，选（A）。8. 空调系统的新风量，无须保证哪一条？（A）补偿排风（B）人员所需新风量（C）保证室内正压（D）每小时不小于5次的换气次数 提示：空调新风量的确定应按排风量、保持正压所需风量、人员所需新风量这三项中的最大值，每小时换气次数与新风无关，选（D）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com