

09一级结构工程师考试模拟练习11结构工程师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/552/2021_2022_09_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c58_552952.htm

1. 空气调节系统的送风量，应按什么确定？A. 夏季最大室内冷负荷B. 冬季最大室热负荷C. 最大新风量D. 局部排风量答案：A
2. 空调系统的新风量，无须保证哪一条？A. 补偿排风B. 人员所需新风量C. 保证室内正压D. 每小时不小于5次的换气次数答案：D
3. 对于风机盘管的水系统，哪种调节方式为变流量水系统？A. 电动三通阀调节水量B. 电动两通阀调节水量C. 三速开关手动调节风量D. 自动调节风机转速控制器答案：B
4. 从环保和节省运行费考虑，哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所，并热媒以高温水为宜？A. 燃气B. 燃油C. 电热D. 燃煤答案：D
5. 直燃吸收式制冷机用于空调工程时，下面描述的特点，哪一条是错误的？快把结构工程师站点加入收藏夹吧！A. 冷却水量小B. 一机多用C. 无振动、噪音小D. 用电量小答案：A
6. 当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时，事故排风的吸风口应设于何处？A. 接近地面处B. 上部地带C. 紧贴顶棚D. 中部答案：A
7. 对于放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽，而不同时散热的生产厂房，其机械通风方式应采用哪一种？A. 下部地带排风，送风至下部地带B. 上部地带排风，送风至下部地带C. 下部地带排风，送风至上部地带D. 上部地带排风，送风至上部地带%考\试大%答案：C
8. 对于系统式局部送风，下面哪一种不符合要求？A. 不得将有害物质吹向人体B. 送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头，颈和胸部C. 送

风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头，颈和背部D．送风气流从上向下垂直送风答案：C9．高大空间空调送风口，宜采用何种形式？A．散流器或孔板B．百叶风口或条缝风口C．格栅或圆盘D．旋流风口或喷口答案：D10．设在高层建筑内的通风、空调机房门应采用（ ）A．甲级防火门B．乙级防火门C．丙级防火门D．隔声门答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com