

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(51) 注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/570/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_570466.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/570/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_570466.htm) 把建筑师站点加入收藏夹1

1. 风机盘管加新风空调系统的优点是( )。 A. 单独控制 B. 美观 C. 安装方便 D. 寿命长 提示: 风机盘管加新风空调系统的优点是可单独控制。 答案: A

2. 在空调建筑初步设计阶段采用冷负荷概算指标的目的是( )。 A. 选择冷、热源 B. 选择空调末端设备 C. 选择房间送风量、风机 D. 选择风管断面积 提示: 在空调建筑初步设计阶段采用冷负荷概算指标的

目的是选择冷、热源。 答案: A

3. 在空调设计中厨房卫生间一般保持( )。 A. 正压 B. 负压 C. 与外界平衡 D. 无所谓 提示: 在空调设计中厨房、卫生间一般保持负压。 答案: B

4. 在办公建筑中如采用冰蓄冷空调系统其主要目的是( )。 A. 节省冷、热源机房面积 B. 充分利用夜间低价市电 C. 减少全年运行耗电量(kWh) D. 减少冷、热源设备投资 提示: 利用冰蓄冷空调系统, 主要的作用是“移峰填谷”, 可充分利用夜间低价市电。 答案: B

5. 高级宾馆大型厨房拟采用下列措施, 何者是不正确的?( ) A. 局部降温 B. 机械排风 C. 全面空调 D. 自然通风 提示: 高级宾馆大型厨房拟采用下列措施, 全面空调是不正确的。 答案: C

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)