

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(52) 注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/570/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_570469.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/570/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_570469.htm) 把建筑师站点加入收藏夹

1. 通风和空气调节系统的管道, 应采用()制作。 A. 易燃材料 B. 阻燃型玻璃棉 C. 不燃烧材料 D. 难燃烧材料

提示: 通风和空气调节系统的管道, 应采用不燃烧材料制作。

答案: C 2. 空调风管穿过空调机房围护结构时, 其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是()。 A. 防止漏风 B. 避免温降 C. 减少振动 D. 隔绝噪声

提示: 空调风管穿过空调机房围护结构时, 其孔洞四周的缝隙应填充密实, 以隔绝噪声。

答案: D 3. 吊顶内暗装风机盘管, 哪根管道坡度最重要?() A. 供水管 B. 回水管 C. 凝水管 D. 放气管

提示: 吊顶内暗装风机盘管时, 凝水管坡度最重要。答案: C 4. 一般民用建筑, 下列哪种送风口形式不宜采用?() A. 单百叶送风 B. 散流器送风 C. 孔板送风 D. 双百叶送风

提示: 一般民用建筑中不宜采用孔板送风形式。答案: C 5. 舒适性空调房间的换气次数不宜小于()次/时。 A. 2 B. 5 C. 6 D. 8

提示: 舒适性空调房间的换气次数不宜小于5次/h。答案: B 100Test 下载

频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)