

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(53)注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/570/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_570471.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/570/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_570471.htm) 把建筑师站点加入收藏夹1

1. 下面哪一条因素不影响空调系统新风量的大小?() A . 室内空气的循环风量 B . 室内人员的数量 C.需要排除的风量 D . 维持正压所需新风量 提示: 室内空气的循环风量不影响空调系统新风量的大小。 答案: A

2.设计空调机房时, 通常要求在机房地面上设置排水设施(如, 地漏、地沟等), 其主要目的是()。 A . 排除空调系统必须的经常性放水 B . 排除空调系统的回水 C . 排除消防自动喷洒灭火后的机房存水 D . 排除冷凝水及检修时的用水 提示: 地面排水设施主要用于排除冷凝水及检修时的用水。 答案: D

3.下列哪一种气流组织方式, 不是一般民用建筑空调房间常用的?() A.单侧送风 B . 双侧送风 C . 孔板送风 D . 散流器送风 提示: 一般民用建筑空调房间不常采用孔板送风。 答案: C

4 . 通风和空调系统管道的保温材料应为()。 A.不燃烧材料或难燃烧材料 B . 难燃烧材料或可燃烧材料 C . 不燃烧材料或可燃烧材料 D . 可燃烧材料 提示: 通风和空调系统管道的保温材料应为不燃烧材料或难燃烧材料。 答案: A

5.下列关于高精度空调房间的布置的叙述。哪一种说法是不正确的?() A . 避免布置在两面外墙的转角处 B . 避免布置在有伸缩缝、沉降缝的地方 C . 不宜布置在顶层 D . 不宜布置在低层 提示: 参见《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019--2003第6 . 1节有关规定。 答案: D

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)