

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(54) 注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/570/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_570472.htm 把建筑师站点加入收藏夹

1. 空调系统的过滤器,宜怎样设置?() A. 只新风设过滤器 B. 新风、回风均设过滤器但可合设 C. 只回风设过滤器 D. 新风、回风均不设过滤器

提示: 空调系统, 新风、回风均设过滤器但可合设。 答案: B

2. 下列叙述中, 哪一条不是空调机房的布置原则?() A. 应尽量靠近空调房间 B. 防止振动、噪声 C. 机房的面积和高度由建筑师决定 D. 管理方便

提示: 空调机房的布置原则是应尽量靠近空调房间, 防止振动、噪声, 管理方便。 答案: C

3. 如图所示: 一个4层住宅建筑采用分体空调机时, 室外机设置于建筑的外部凹槽内。如果各层分体空调机的安装容量相同。当它们同时运行时, 哪层空调机的制冷量最小?() A. 一层 B. 二层 C. 三层 D. 四层

4. 空调机表面冷却器表面温度(), 才能使空气冷却去湿。 A. 高于空气露点温度 B. 等于空气露点温度 C. 低于空气露点温度 D. 低于空气干球温度

提示: 空调机表面冷却器表面温度低于空气露点温度, 才能使空气冷却去湿。 答案: C

5. 占建筑空间最大的空调系统是()。 A. 全水系统 B. 全空气系统 C. 空气-水系统 D. 辐射板空调系统

提示: 占建筑空间最大的空调系统是全空气系统。 答案: B

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com