

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(55)注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/570/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_570473.htm 把建筑师站点加入收藏夹1.

下列哪一条空调系统节能措施不正确?() A. 采用自动控制 B. 合理划分系统 C. 选用低能耗设备 D. 固定新回风比例 提示: 固定新回风比例不是空调系统节能措施。 答案:

D 2. 空调自动控制系统一般由()组成。 A. 控制对象、传感器 B. 控制对象、调节器 C. 控制对象、执行器 D. 控制对象、传感器、调节器、执行器 提示: 空调自动控制系统一般由控制对象、传感器、调节器、执行器组成。 答案: D 3. 布置空调机房时, 操作面前应有()的操作距离, 侧面应有不小于()的检修距离。 A. 1m、0.6m B. 0.8m、0.7m C. 1m、0.7m D. 0.8m、0.7m 提示: 布置空调机房时, 操作面前应有1m的操作距离, 侧面应有不小于0.7m的检修距离。 答案: C 4. 破坏地球大气臭氧层的制冷压缩机的介质是()。 A. 溴化锂 B. 氨 C. 氟里昂 D. 蒸汽 提示: 破坏地球大气臭氧层的制冷压缩机的介质是氟利昂。 答案: C 5. 哪种制冷剂的制冷机不应设在民用建筑内?() A. 氨 B. 氟里昂替代品 C. 氟里昂 D. 水 提示: 氨制冷剂的制冷机不应设在民用建筑内。 答案: A 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com