

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(56) 注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/570/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_570475.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/570/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_570475.htm) 把建筑师站点加入收藏夹1

1. 制冷机房设在高层住宅的地下室中时, 下列措施中, 哪一条不对?() A. 机房内应有地面排水设施 B. 制冷机基础应有隔振设施 C. 机房墙壁和顶板应做吸声处理 D. 机房四周墙壁应做保温

提示: 制冷机房设在高层住宅的地下室中时, 机房内应有地面排水设施、制冷机基础应有隔振设施、机房墙壁和顶板应做吸声处理。 答案: D

2. 地下室设有大型制冷机房时, 制冷机的出入问题, 优先考虑下列中的哪种方案?() A. 室内楼板留吊装口 B. 电梯搬运 C. 不考虑搬出, 施工时提前搬入 D. 外墙留孔, 室外留出入口

提示: 地下室设有大型制冷机房时, 制冷机的出入安排, 优先考虑外墙留孔, 室外留出入口。 答案: D

3. 空调系统中, 室内冷负荷是通过()最终排至室外的。 A. 制冷机 B. 风机盘管 C. 空调机组 D. 冷却塔

提示: 空调系统中, 室内冷负荷通过冷却塔最终排至室外的。 答案: D

4. 冷却塔应安装在()环境下。 A. 噪声要求高, 允许水滴飞溅 B. 噪声要求低, 不允许水滴飞溅 C. 噪声要求低, 允许水滴飞溅 D. 噪声要求高, 不允许水滴飞溅

提示: 冷却塔应安装在噪声要求低, 允许水滴飞溅的环境下。 答案: C

5. 在机械通风系统中设计建筑室外进、排风口位置时, 下列哪种说法是错误的?() A. 进、排风口在同一平面位置上下布置时, 进风口应高于排风口 B. 进风口应尽量布置在北向阴凉处 C. 进风口应直接设在室外空气较清洁的地点 D. 设于外墙时, 进、排风口应采用防雨百叶风

□ 提示：进风口应低于排风口 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)