

建筑物理与设备(水类)1注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/571/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E7_89_A9_E7_c57_571690.htm 把建筑师站点加入收藏夹

1.住宅生活用水定额受卫生设备的普及率、卫生器具的设置标准、居住地区所处省份及当地气温、居民生活习惯、气象条件的影响 卫生器具的设置标准是直接影响生活用水定额的首要因素 2.室内消防栓各层均设，应保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位，且拿取方便 3.建筑物的吊顶内允许敷设生活给水管道 给水管道不应布置在可能受重物压坏处，不得穿越烟道、不得敷设在排水沟内 4.一类公建、高层塔式住宅、十二层以上的单元住宅和通廊式住宅及高度超过32米的二类公建需要设置高层消防电梯 5.高层建筑、甲乙类厂房室内消火栓间距不超过30M，其他单多层建筑不应超过50M 6.在厂房内，地面为混凝土，其排水铸铁管的最小埋设深度，地面距管顶的距离为0.4M 7.温度高于40℃的排水应采取措施后方可排入市政污水管 8.为防止贮水池、水箱的水质污染：室内埋地生活饮用水贮水池，与化粪池净距不应小于10M，否则应采取防污染措施（建议采用饮用水池标高高于化粪池、采用隔墙隔开、化粪池采用钢筋混凝土防渗材料）贮水池设在室内时，不应在污染源房间的下面 非饮用水管道不得在贮水池水箱中穿过，更不能与非饮用水接入 加盖水池和水箱的房间可不密闭 9.喷泉水的水质要求宜符合现行的《生活饮用水卫生标准》规定的感官性状指标 10.室内消防水箱的储水量为10分钟的消防用水量 11.生活污水量的确定以生活污水的最大小时流量与生活用水的最大小时流量相

同 12.生活污水的最大小时流量由住宅或公建生活用水定额、小时变化系数确定 13.高层工业建筑室内消防竖管应成环状，且管道直径不应小于100 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com