

09一级结构工程师考试模拟练习12结构工程师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/576/2021_2022_09_E4_B8_80

_E7_BA_A7_E7_BB_c58_576305.htm 1. 蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器？A. 钢制柱型 B. 铸铁柱型 C. 板型 D. 扁管型

答案：B 2. 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表

时，系统的公用立管和入户装置应设于何处？A. 明装于楼梯间 B. 设于邻楼梯间或户外公共空间的管井内 C. 明装于每户厨房间 D. 设于邻厨房的管井内

答案：B 3. 分户热计量热水集中采暖系统，在建筑物热力入口处没必要设置何种装置

？A. 加压泵 B. 热量表 C. 流量调节装置 D. 过滤器

答案：A 4. 哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩？A

. 办公楼 B. 高层住宅 C. 学校 D. 幼儿园

答案：D 5. 设置全面采暖的建筑物，其围护结构的传热阻？

快把结构工程师站点加入收藏夹吧！A. 越大越好 B. 越小越好 C. 对最大传热阻有要求 D. 对最小传热阻有要求

答案：D 6. 当空调房间有吊顶可利用时，且单位面积送风量较大、工作区温差要求严格时，宜采用何种送风方式？A. 孔板送风 B. 圆形散流器 C. 方型散流器 D. 条缝隙型散流器

答案：A 7. 剪刀楼梯应分别设置前室，塔式住宅确有困难时可设置一个前室，但两座楼梯的加压送风系统应如何设置？A. 合用一个加压送风系统 B. 分别设加压送风系统 C. 不设送风加压系统 D. 一个设加压送风系统，另一个不设

答案：B 8. 当中庭高度大于12m时，应设置什么防排烟设施？A. 屋顶自然排烟 B. 侧墙自然排烟 C. 机械加压送风防烟 D. 机械排烟

答案：D 9. 居民生活用气设备严禁安装在何处？A. 卧室 B. 厨房 C. 卫生间 D.

门厅答案：A10．地下室、半地下室25层以上的建筑，燃气引入管宜设采用何种阀门？A．截止阀B．闸阀C．安全阀D．快速切断阀答案：D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com