

09一级结构工程师基础练习及答案(2)结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/576/2021_2022_09_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c58_576321.htm

1. 当中庭高度大于12m时，应设置什么防排烟设施？ A) 屋顶自然排烟 B) 侧墙自然排烟 C) 机械加压送风防烟 D) 机械排烟 提示：高规要求：高度大于12m中庭设机械排烟，选(D)。

2. 居民生活用气设备严禁安装在何处？ A) 卧室 B) 厨房 C) 卫生间 D) 门厅 提示：燃气规范规定：严禁安装在卧室，选(A)。

3. 地下室、半地下室25层以上的%考试大%建筑，燃气引入管宜设采用何种阀门？ A) 截止阀 B) 闸阀 C) 安全阀 D) 快速切断阀 提示：燃气规范规定：应设快速切断阀，选(D)。

4. 设在高层建筑内的通风、空调机房门应采用 点击查看更多复习资料！ A) 甲级防火门 B) 乙级防火门 C) 丙级防火门 D) 隔声门 提示：高规规定：设甲级防火门，选(A)。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com