

一级建筑“低层建筑防火规范”应记部分10注册建筑师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/578/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_578260.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/578/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_578260.htm) 第8.7.5A条\*下列部位应设置二氧化碳等气体灭火系统，但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统；一、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库；二、中央和省级的档案馆中的珍藏库和非纸质档案库；三、大、中型博物馆中的珍品库房；四、一级纸绢质文物的陈列室；五、中央和省级广播电视中心内，建筑面积不小于120m<sup>2</sup>的音像制品库房。第8.7.6条 下列部位宜设蒸汽灭火系统；一、使用蒸汽的甲、乙类厂房和操作温度等于或超过本身自燃点的丙类液体厂房；二、单台锅炉蒸发量超过2t/h的燃油、燃气锅炉房；三、火柴厂的火柴生产联合机部位；四、有条件并适用蒸汽灭火系统设置的场所。（百考试题注册建筑师\_\_）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)