

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(66) 注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/581/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_581474.htm 把建筑师站点加入收藏夹

1. 消防控制室隔墙的防火极限不低于()。 A. 2h B. 2.5h C. 3h D. 3.5h

提示: 消防控制室应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板。 答案: C

2. 电话站用房位置选择原则, 下列哪条是错误的?() A. 与其他建筑合建时, 宜放在4层以下首层以上房间 B. 不宜选在汽车库附近 C. 应选在位于用户负荷中心配出线方便的地方 D. 宜在配电室附近

提示: 电话站不宜设在产生电磁干扰的配电室附近。 答案: D

3. 关于声控室位置的选择叙述中, 哪组答案是完全正确的?()

I. 镜框式剧院宜放在舞台台口侧 II. 体育馆类建筑宜放在主席台侧 III. 报告厅宜放在主席台侧 IV. 不宜与电气设备机房上、下、左、右贴邻布置 A. I、 II B. II、 III C. III、 IV D. I、 II、 III

提示: 扩声控制室的位置应能通过观察窗直接观察到舞台活动区(或主席台)和大部分观众席, 不应与电气设备机房相邻。

答案: B

4. 灯具与图书等易燃物的距离应大于()。 A. 0.1m B. 0.3m C. 0.4m D. 0.5m

提示: 按照规范中的规定。 答案: D 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com