

2008年造价工程师考试《技术与计量（安装）》习题十九造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/589/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_589933.htm 单项选择题

1. 将所有处理空气的设备都设置在一个空调机房内，空气加热、加湿用的冷源和热源由专用的冷冻站或锅炉房供给。此类空调系统适用于大型空调系统，该系统为()空调系统。 A. 集中式 B. 局部式 C. 混合式 D. 分散式
2. 黑色金属管中，主要用于给水、排水和输送煤气等的管道为()。 A. 无缝钢管 B. 焊接钢管 C. 铸铁管 D. 镀锌钢管
3. 并联运行的电力电缆敷设时，应满足一般规定的是()。 A. 弯曲半径相等 B. 长度相等 C. 绝缘材料相同 D. 外径尺寸相等
4. 配水支管上每一直管段，相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于()个，当喷头之间距离小于1.8m时，可隔段设置吊架，但吊架的间距不宜大于3.6m。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5. 粒径小于101 μ m的尘粒能长期飘在空气中，称为() A. 浮尘 B. 飘尘 C. 灰尘 D. 降尘
6. 目前在大多数空调工程中，风管与风管之间、风管与部件及配件之间的连接，主要采用() A. 吸口连接 B. 法兰连接 C. 铆接 D. 焊接
7. 某施工机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，使用期内有3个大修周期，一次大修修理费为4500元，则台班大修修理费为()元。 A. 6.75 B. 4.50 C. 0.84 D. 0.56
8. 减压阀直径按()计算。 A. 低压侧 B. 中压侧 C. 高压侧 D. 超高压侧
9. 适用于潮湿、有机械外力，有轻微腐蚀气体场所的明、暗线配管的管子应为() A. 电线管 B. 硬塑料管 C. 焊接钢管 D. 半硬塑料管
10. 某工程第一年购买钢材的价格是3000元/吨，第二年是3800元/吨

，第三年是4200元 / 吨，则钢材的环比价格指数依次为()。

A . 26.7% , 10.5% B . 78.9% , 90.5% C . 126.7% , 140.0% D . 126.7% , 110.5%

单项选择题答案 1 . A 2 . C 3 . B 4 . A 5 . B 6 . B 7 . B 8 . C 9 . C 10 . D (百考试题造价工程师)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com