

2009年安全工程师生产技术练习题（三）安全工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_AE_89_c62_590593.htm

第1题（ ）的工频电流即可使人遭到致命的电击。A．数安 B．数毫安 C．数百毫安 D．数十毫安【正确答案】：D

第2题 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护（ ）的主要措施。把安全工程师站点加入收藏夹A．雷电侵入波 B．直击雷 C．反击 D．二次放电【正确答案】：B

第3题 飞行事故发生后，事故调查组抵达现场后，（ ）小时内进行初次报告；事故调查过程中应随时续报。A．12 B．20 C．24 D．48【正确答案】：C

第4题 根据《建筑设计防火规范》的要求，低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类危险化学品应储存于（ ）耐火建筑的库房内。A．不得低于二级 B．一级 C．二级 D．三级【正确答案】：B

第5题 可燃液体贮槽下设防火堤，防火堤内的容积不得小于贮槽地上部分总贮量的（ ）A．1/2 B．1/3 C．3/5 D．2/3【正确答案】：A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com