

09年安全生产事故案例分析模拟试题（二）安全工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/603/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_603377.htm 把安全工程师站点加入收藏夹

案例二：200×年×月×日15时5分左右，由A建设公司总承包、B监理公司监理、C机电设备安装有限公司分包的某商店电梯安装工程发生一起安全事故。C公司一工人在吊装扶梯时，因起重葫芦带电而触电身亡。根据穗建筑〔2003〕68号文，对相关责任单位和责任人处理如下：暂停C机电设备安装有限公司承接市属工程任务半年；对总承包单位予以通报批评，暂停承接市属工程任务三个月；对B监理公司予以通报批评，暂停承接市属工程监理任务三个月。根据以上情形回答下列问题，1-3题为单选题，4题为多选题，有两个或两个以上的正确答案，错选、少选均不得分。

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故等级是（ ）。
A．特别重大事故 B．重大事故 C．较大事故 D．一般事故 E．重伤事故

2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故应该由（ ）负责调查。
A．省级人民政府 B．设区的市级人民政府 C．设区的市级人民政府安全生产监督管理部门 D．县级人民政府 E．县级人民政府安全生产监督管理部门

3.电梯安装和维修单位应有（ ）。
A．国家级的认可资格证书 B．省级的认可资格证书 C．市级的认可资格证书 D．县级的认可资格证书 E．认可资格证书

4.《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，单位负责人接到事故现场有关人员报告后，应当于1小时内向事故发生地（ ）报告。
A．县级以上人民政府安全生产监督管理部门 B．设区

的市级人民政府安全生产监督管理部门 C . 县级以上负有安全生产监督管理职责的有关部门 D . 设区的市级负有安全生产监督管理职责的有关部门 E . 省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门 标准答案： D , D , B , AC 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com