

注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题4安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/616/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_616925.htm 把安全工程师站点加入收藏夹

1、难燃与不燃材料的划分，是以氧指数的高低来划分的。氧指数超过（ ）以上为难燃材料，氧指数超过（ ）以上为不燃材料。 A . 20 , 25 B . 20 , 35 C . 25 , 35 D . 25 , 25 2

、使用CO₂、干粉灭火器灭电气火灾时，灭火器机体与10kV带电体距离要大于（ ）m、与35kV带电体距离要大于（ ）m。 A . 0 . 2/0 . 3 B . 0 . 3/0 . 4 C . 0 . 3/0 . 5 D . 0 . 4/0 . 6 3

、手工生产硝酸盐引火线时，应在单独的厂房内进行，每间工房定员（ ）人，人均使用面积不得少于（ ）m²，每人每次限量领药（ ）kg。 A . 2/2.5/1 B . 1/2.5/2 C . 1/3.5/2 D

. 2/3.5/1 4、在黑火药和火炸药生产中，工房需采用（ ）。 A . 手动灭火装置 B . 自动快速雨淋灭火装置 C . 局部联动报警灭火系统 D . 独立报警灭火装置 5、对于 类场所，即起爆药、击发药、火工品制造场所，电气设备表面温度不得超过（ ） 且符合防爆电气设备的有关规定。 A . 120 B . 150 C . 180 D . 20 6、对于（ ）场所，不应安装电气设备，特殊情况下仅允许安装电机的控制按钮和监视用工仪表，其选型应符合 类危险场所电气设备的防爆要求。 A . I类，即炸药、起爆药、击发药、火工品贮存和黑火药制造加工、贮存场所 B . 类，即起爆药、击发药、火工品制造场所 C . 类，即理化分析成品试验站 7、爆炸产生的空气冲击波的初始压力可达（ ）MPa。 A . 1 B . 10 C . 100 D . 0.1 8、爆轰速度一般可达每秒（ ）米。 A . 几十 B . 几百 C . 几千 D . 数 9、下面

错误的预防静电措施是（ ）。 A．与烟火药直接接触的生产工具使用塑料制品 B．凡是接触烟火药的机械传动部分严禁采用非金属搭扣胶带 C．有烟火药的生产车间内可能积聚静电的金属设备、管道必须可靠接地 D．应根据工作性质和劳动条件，配备符合要求的不会产生静电的个人防护用品 10、有数据表明，一般情况下静电电压达到（ ）V时，放电火花能量就足以把烟火药点燃。 A．220 B．400 C．3000 D

．10000 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com