

注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题7安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/616/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_616927.htm

- 1、根据海协的一些建议案及安全公约规定，甲级分隔背火面温度不大于（ ），乙级分隔背火面温度升高不大于（ ）。 A . 190 ， 215 B . 190 ， 225 C . 180 ， 225 D . 180 ， 215
- 2、下述（ ）含有毒、腐蚀性气体，逐渐被淘汰，取而代之的是清洁、环保的综合性能优化的阻燃技术和产品。 A . 磷系阻燃剂 B . 含卤阻燃剂 C . 成炭型阻燃剂 D . 金属氢氧化物阻燃剂
- 3、2万t以上的油轮，货油舱内要采取惰化措施，使氧含量减至（ ）以下。 A . 10% B . 6% C . 8% D . 5%
- 4、灭火器种类中的（ ）适用于扑灭油类、易燃液体、可燃气体、电器和机械设备等的初起火灾，具有结构简单、容量大、移动灵活、操作方便的特点。 A . 二氧化碳系列灭火器 B . 泡沫灭火器 C . 干粉灭火器 D . 干冰灭火器
- 5、（ ）火灾包括地下火、地表火、树冠火等形式，具有大尺度、开放性等特点。 A . 森林 B . 建筑 C . 工业 D . 城市
- 6、最早的烟花出现在（ ）。 A . 隋代 B . 唐代 C . 宋代 D . 东汉
- 7、根据古斯塔夫提出的有关公式，W指建筑的耐火能力，根据耐火时间长短分为（ ）级。 A . 5 B . 6 C . 7 D . 8
- 8、根据古斯塔夫提出的危险度公式，C表示可燃物的易燃性能，依据易燃性能分成（ ）个等级。 A . 3 B . 4 C . 5 D . 6
- 9、被列为国际标准草案ISO 14520的替代物有14种，综合各种替代物的环保性能及经济分析，（ ）较有推广价值。该灭火剂具有灭火浓度低，对大气无污染等优点。 A . 七氯丙烷灭火剂 B . 卤代烷1211灭火剂 C . 卤代

烷1301灭火剂 D . 混合气体IG-541灭火剂 10、气体灭火剂的使用最早始于()世纪末期,早期的气体灭火剂主要采用()。 A . 18 , CO B . 19 , CO C . 19 , CO₂ D . 18 , CO₂ 100Test
下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com