

注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题8安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/616/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_616928.htm 把安全工程师站点加入收藏夹

- 1、自动喷水灭火系统不适于（ ）。 A．住宅的需要 B．地下建筑物的需要 C．商场的需要 D．大空间建筑的需要
- 2、（ ）探测器是将发光元件和受光元件分为两个部件，分别安装在建筑空间的两个位置。当有烟气从两者之间通过时，烟气浓度致使光路之间的减光量达到报警阈值时，便可发出火灾报警信号。 A．光束式 B．感光式 C．图像式 D．感温式
- 3、在普通建筑物中使用最多的是（ ），它们有一个直径约：10cm壳体，其内部安装了某种感受烟气浓度、温度或代表燃烧产物的元件，当进入壳体的烟气所具有的浓度或温度达到所用元件的设定危险阈值时便发出报警。 A．接触式探测 B．点式探测器 C．光束式探测器 D．感光式探测器
- 4、下列（ ）的化合物不可作阻燃剂。 A．氮 B．磷 C．铝 D．铜
- 5、（ ）阻燃剂具有赋予组成物或聚合物永久阻燃性的优点。 A．添加型 B．反应型 C．复合型 D．耐久型
- 6、影响轰燃发生最重要的两个因素是（ ）情况，也就是上层烟火的热量得失关系，如果接收的热量大于损失的热量，则轰燃可以发生。 A．辐射和对导 B．辐射和对流 C．扩散和对导 D．扩散和对流
- 7、广泛用于船上一种硬质防火板材，具有不燃、隔热性能好、强度高、容重较小、施工方便的特点，贴三聚氰胺面板后可直接做船员舱室隔壁，属于（ ）隔热材料。 A．酚醛矿棉毡 B．硅酸钙板 C．改性淀粉矿棉板 D．硅酸铝耐火纤维毡
- 8、不属于船舶装设的固定灭火系统的是（ ）。 A

．泡沫灭火系统 B．水灭火系统 C．水雾灭火系统 D．自动喷水系统 9、灭火器中 () 适用于扑灭可燃固体(如木材、棉麻等)，可燃液体(如石油、油脂等)、可燃气体(如液化气、天然气等)以及带电设备的初起火灾。 A．干冰式灭火器 B．二氧化碳系列灭火器 C．泡沫灭火器 D．干粉灭火器 10、民用爆破器材库按仓库结构形式划分不包括 ()。 A．民用爆破器材库 B．埋入式民用爆破器材库(也叫覆土库) C．硐室式库 D．分库 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com